

Prohlášení o shodě

podle zákona č. 90/2016 Sb. § 14 ve znění pozdějších změn a doplňků
a podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. § 3, ve znění pozdějších změn a doplňků

Výrobce: ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Podolská 103/126, 147 00, Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622

Identifikační údaje o výrobku: Přenosný hasicí přístroj práškový 1kg
Typové označení výrobku: **P1 Če EURO**
Kód výrobku: 0465

Popis a určení výrobku:

Přenosný hasicí přístroj práškový je určen pro hašení požáru třídy ABC. Lze použít na zařízení pod napětím (max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m). Hasivem hasicího přístroje je hasicí prášek ABC 40% DRY powder. Teplota použití od -30 do +60 stupňů Celsia. Hasicí přístroj je vybaven tryskou a věšákem (držákem).

Údaje o použití způsobu posuzování shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle NV č. 173/1997 Sb. znění pozdějších změn a doplňků §3, odst. 1 až 6.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

Zák. č. 90/2016 Sb. – Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších změn a doplňků

Zák. č. 91/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zák. č. 34/1996 Sb. – Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn a doplňků

ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-18083/MZ ze dne 29.10.2025 a certifikát 202-173-B-01990-25 ze dne 29.10.2025 s platností do 31.10.2030.

Údaje o notifikované osobě která provádí dohled:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490

Údaje o osobě kontrolující zabezpečování jakosti výrobce:

TDS Brno - sekce řízení jakosti a certifikace, Certifikační orgán TDS CERT, U vlečky 29/5, 617 00 Brno

Potvrzení výrobce:

Výrobce ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Uherském Hradišti dne 29.10.2025

Jiří Červinka
Jednatel společnosti



EU Prohlášení o shodě

podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
(2014/68/EU Směrnice o hramonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh)

Výrobce: ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Podolská 103/126, 147 00, Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622

Identifikační údaje o výrobku: Přenosný hasicí přístroj práškový 1kg - sestava tlakových zařízení
Typové označení výrobku: **P1 Če EURO**
Kód výrobku: 0465

Popis a určení výrobku:

Přenosný hasicí přístroj práškový se skládá z nádoby, ventilu a trysky. Je určen pro hašení požáru třídy ABC. Lze použít na zařízení pod napětím (max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m). Hasivem hasicího přístroje je hasicí prášek ABC 40% DRY powder. Teplota použití od -30 do +60 stupňů Celsia. Hasicí přístroj je vybaven tryskou a věšákem (držákem).

Použitý postup při posouzení shody sestavy tlakových zařízení: B + C1

Popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použitý postup posuzování shody:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Ventil hasicího přístroje | Modul H |
| 2. Nádoba hasicího přístroje | Modul B+E |

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

NV č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších změn a doplňků

2014/68/EU Směrnice o hramonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3

Certifikát EU přezkoušení typu:

TUV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., Michelská 1552/58, 140 00, Praha 4, notifikovaná osoba 1735, který vydal certifikát EU přezkoušení typu číslo 2326/25/PED/B vydaný dne 22.10.2025 s platností do 22.10.2035, Certifikát byl vydán na základě zprávy o přezkoušení typu č.j. 178/25/7.6-PED.

Údaje o notifikované osobě která provádí dohled:

TUV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., Michelská 1552/58, 140 00, Praha 4, notifikovaná osoba 1735

Potvrzení výrobce:

Výrobce ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (2014/68/EU) a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu EU přezkoušení typu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Uherském Hradišti dne 29.10.2025

Jiří Červinka
Jednatel společnosti

