


TABULKY BEZPEČÍ

Informativní tabulky bezpečí slouží k označení únikových cest, únikových a nouzových východů, místa či zařízení první pomoci nebo bezpečnostních zařízení, zejména hlavních uzávěrů a ovladačů a směru k jejich umístění.



Podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí. Zelená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Informativní tabulky bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Směry úniku osob, únikové a nouzové východy musí být označeny ve všech objektech, kde se může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa. Nicméně z hlediska bezpečnosti je vhodné, aby byly označeny i tyto východy.

Příklad:

Tabulky k označení únikových cest a východů se umísťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu. Toto bezpečnostní značení se umísťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit použití nevhodné cesty či dveří.

Místa první pomoci a bezpečnostní zařízení musí být označena nejen v samotném prostoru, ale také na trase k příslušnému zařízení.

Příklad:


Hlavní uzávěr vody je umístěn v šatně, která se nachází na konci hlavní chodby. Tabulku „Hlavní uzávěr vody“ umístíme společně se směrovou šipkou vlevo, resp. vpravo na začátek chodby u hlavního schodiště. Dále provedeme značení po celé trase k hlavnímu uzávěru vody tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu, tzn. na dveře do šatny, v prostoru šatny a nakonec u samotného hlavního uzávěru vody. Tím zajistíme, že každá osoba vstupující do budovy, tzn. na hlavní chodbu a schodiště, je informována o tom, kde se hlavní uzávěr vody nachází. Pokud tabulku umístíme pouze u samotného hlavního uzávěru vody, bude značení nedostačující.


Způsob rozmístění informativních tabulek bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

Únikové cesty a východy.....	2
První pomoc.....	6
Bezpečnostní zařízení.....	7

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY


Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru. Na únikové cestě – chodbě.	Příklady použití: - v místech, kde dochází ke změně směru úniku - v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné Směry úniku – varianty: - vpravo - vlevo
	Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru. Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.	Příklady použití: - v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty - na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách Směry úniku – varianty: - vpravo dolů - vpravo nahoru - vlevo dolů - vlevo nahoru
	Označení dveří na únikové cestě v přímém směru. Nad dveře únikového východu.	Příklady použití: - nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru
	Označení průběžného směru úniku a evakuace osob. V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.	Příklady použití: - v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby - v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi - vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků

	Označení směru úniku a evakuace osob. Na únikové cestě.	Příklady použití: - v místech, kde dochází ke změně směru úniku - v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné Směry úniku – varianty: - oboustranné použití
	Označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby. Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou.	Příklady použití: - v místech, kde dochází ke změně směru úniku - v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné Směry úniku – varianty: - vpravo - vlevo
	Označení směru cesty k únikovému žebříku. Na únikové cestě, kde existuje náhradní úniková možnost po žebříku.	Únikový žebřík: - považuje se za náhradní únikovou možnost, která umožňuje únik osob mimořádným způsobem - nepovažuje se za únikovou cestu a nezapočítává se do počtu ani kapacity únikových cest - vždy směřuje na volné prostranství Směry cesty – varianty: - vpravo - vlevo
	Označení dveří, které jsou únikovým východem. Nad dveře nebo na dveře únikového východu.	Doplňková značka
	Označení dveří, které jsou nouzovým východem. Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.	Doplňková značka
	Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství. Nad dveře nebo na dveře.	Doplňková značka



	Označení dveří, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině. Nad dveře nebo na dveře únikového východu.	Doplňková značka
	Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství, s nápisem v angličtině. Nad dveře nebo na dveře.	Doplňková značka
	Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí. Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.	Doplňková značka Směry úniku – varianty: - oboustranné použití
	Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí. Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.	Doplňková značka Směry úniku – varianty: - čtyřstranné použití
	Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí. Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.	Doplňková značka Směry úniku – varianty: - čtyřstranné použití
	Označení směru otevírání dveřního křídla. Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.	Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: „Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“
	Označení evakuačního výtahu, který je součástí únikové cesty. Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.	Příklady použití: - každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako evakuační, musí být označen

	Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru. Na únikové cestě – chodbě.	Značení dle ČSN 3864-1 Směry úniku – varianty: - vpravo - vlevo
	Označení dveří na únikové cestě v přímém směru. Nad dveře únikového východu.	Značení dle ČSN 3864-1
	Označení průběžného směru úniku a evakuace osob. V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.	Značení dle ČSN 3864-1
	Podlahové označení směru úniku a evakuace osob. Na podlaze únikové cesty, nejlépe uprostřed únikového pruhu.	Příklady použití: - v místech, kde nelze únikové značky připevnit na stěny, např. šatny, prostory mezi regály apod.
	Doplňkové podlahové značení. Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit.	Příklady použití: - v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.

PRVNÍ POMOC

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	Označení ošetrovny nebo místa k poskytování první pomoci. Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.	Příklady použití: - prostor, kde se nachází ošetrovna nebo zdravotník - prostor, který je určen pro poskytování první pomoci
	Označení místa, kde jsou uložena zdravotnická nosítka. Při vstupu do daného prostoru nebo v místě uložení.	Příklady použití: - prostor, kde se nachází zdravotnická nosítka, např. kancelář vedoucího - konkrétní místo, kde jsou nosítka uložena, např. skříň
	Označení místa, kde se nachází bezpečnostní sprcha. Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě	Příklady použití: - v místech určených pro dekontaminaci
	Označení místa určeného pro výplach očí. Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.	Příklady použití: - prostor, kde je možno provést výplach očí - konkrétní zařízení určené pro výplach očí
	Označení místa, kde se nachází defibrilátor. Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.	Příklady použití: - prostor, kde se nachází defibrilátor - konkrétní místo, kde je defibrilátor uložen, např. skříň
	Označení pohotovostního telefonu pro přivolání zdravotnické nebo jiné pomoci. Při vstupu do daného prostoru nebo u telefonu.	Příklady použití: - prostor, kde se nachází pohotovostní telefon - konkrétní telefon, který je určen pro přivolání pomoci
 HASIČI ☎ 150  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ☎ 155  POLICIE ☎ 158 SOS TÍŠŇOVÁ LINKA ☎ 112	Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání. Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.	Příklady použití: - pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři - pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Značka	Použití – umístění značky	Poznámka
	Označení hlavního vypínače výtahu. Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na trase, která vede k hlavnímu vypínači výtahu, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač výtahu, např. strojovna - u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače výtahu, např. osobní, nákladní, evakuační, požární, stavební výtah apod.
	Označení hlavního vypínače jeřábu. Na viditelném místě u hlavního vypínače jeřábu nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na trase, která vede k hlavnímu vypínači jeřábu, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač jeřábu, např. strojovna - u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače jeřábu, např. mostový, sloupový jeřáb apod.
	Označení hlavního vypínače elektrického rozvaděče, který je připojen na náhradní zdroj. Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. místnost s dieselagregátem - u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače
	Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení. Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. dílna, strojovna - u příslušného ovladače,

		který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. soustruh, frézka apod.
	Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení. Na viditelném místě u hlavního vypínače.	Příklady použití: - vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři, v kuchyni apod. - u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika strojů
	Označení hlavního jističe. Na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. dílna, sklad - u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe, např. na staveništi, u rozvodných skříní apod.
	Informace o velikosti napětí ve stroji, přístroji nebo zařízení, s možností doplnění číselné hodnoty napětí. Na viditelném místě u daného stroje, přístroje nebo zařízení.	Příklady použití: - označení bezpečného stavu - u strojů, přístrojů nebo zařízení, kde je z hlediska bezpečnostních předpisů potřeba znát velikost napětí
	Označení zapnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače. Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.	Příklady použití: - označení běžného, bezpečného stavu - u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů zapnuté

	Označení vypnutého stroje, zařízení, systému nebo ovladače. Na viditelném místě u daného stroje, zařízení, systému nebo ovladače.	Příklady použití: - označení běžného, bezpečného stavu - u strojů, zařízení, systémů nebo ovladačů, které mají být z hlediska požárních nebo bezpečnostních předpisů vypnuté
	Označení hlavního uzávěru vody. Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad - u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody
	Označení hlavního uzávěru požární vody. Na viditelném místě u hlavního uzávěru požární vody nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru požární vody, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr požární vody, např. sklad - u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru požární vody
	Označení hlavního uzávěru plynu. Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna - u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu
	Označení hlavního uzávěru páry. Na viditelném místě u hlavního uzávěru páry nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru páry, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr páry, např. výměník - u příslušného ventilu nebo

		ovladače, který má funkci hlavního uzávěru páry
	Označení hlavního uzávěru topení. Na viditelném místě u hlavního uzávěru topení nebo na trase k němu.	Příklady použití: - na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru topení, v kombinaci se směrovou šipkou - při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr topení, např. výměník - u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru topení
	Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru. Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.	Příklady použití: - na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu, výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod. - směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.
	Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu. Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.	Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny Příklady použití: - na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru
	Označení hlavního uzávěru plynu s regulátorem a zákaz kouření a manipulace s ohněm v přesně vymezeném okruhu od skříně. Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.	Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny Příklady použití: - na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru
	Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí. Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.	Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny Příklady použití: - u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem - u výtahů, kde v případě

		havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku, např. na staveništi u stavebního výtahu
	Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím. Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.	Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny Příklady použití: - na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.