



Pro typ
6l AVD Lith.Ext.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle
ČSN EN ISO/IEC 17050 -; - 2:2005

Vytvořeno dne 9.1.2020

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle **ČSN EN ISO/IEC 17050 -; - 2:2005**

se specifikovanými požadavky o shodě pro produkt a proces
(formulář podle Přílohy A.2 ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2005)

Název/obchodní jméno a adresa vydavatele prohlášení, dovozce:

Červinka – Czech Republic, s.r.o.
Podolská 103/126, Praha 4, 147 00

Název/obchodní jméno a adresa výrobce:

EUROFEU S.A.S.
12 rue Albert Rémy
FR – 28250 SENONCHES

Předmět prohlášení: Přenosný hasičí přístroj 6l

Typ: **6l AVD Lith.Ext.**

Popis a určení: Hasičský přístroj je určen pro hašení lithiových baterií s ratingem 13A. Je pod stálým tlakem, hadicí, manometrem, podstavcem a věšákem pro upevnění. Teplota použití v rozsahu od +5 do +60 stupňů Celsia. Hasivem je AVD.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s požadavky následujících dokumentů:

Zák. č.22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků

NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších změn a doplňků

Evropská směrnice 2014/68/EU-PED

EN 3 – 7, EN 3 – 10, EN 3 - 8

Doplňující (podpůrné) informace:

Apragaz a.s.b.l., test report No. EN12054

Datum	Červinka – Czech Republic, s.r.o.	Razítko, podpis
9.1.2020		