



EU Prohlášení o shodě

podle nařízení vlády č.219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
(2014/68/EU Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh)

Výrobce: BETA Corporation s.r.o.
Praha 2, Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00

Identifikační údaje o výrobku: **Lokální pěnový hasicí systém**
Sestava tlakových zařízení
Typové označení výrobku: **LPHS WLi9, LPHS WLi 9 CONNECT**
Kód produktu: **0348, 0392**

Popis a určení výrobku:

Lokální pěnový hasicí systém tvoří kovová tlaková nádoba opatřená sprinklerovou hlavici případně i hadicí (CONNECT). Je určen pro hašení požáru třídy A,B,F,E,D. Lze použít na zařízení pod napětím (max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m). Hasivem je hasicí medium 10% koncentrát BETA EFFEM (MG-Li-HZS). Teplota použití od 0 do +60 stupňů Celsia. Hasicí prostředek je vybaven držákem.

Použitý postup při posouzení shody sestavy tlakových zařízení: B+C1

Popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použitý postup posuzování shody:

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Ventil | Modul H |
| 2. Nádoba | Modul B + C1 |

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

NV č.219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších změn a doplňků

2014/68/EU Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

Certifikát ES přezkoušení typu:

Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika, který vydal certifikát ES přezkoušení číslo 1015-PED-B-02046-24 2024-12-03 s platností do 2034-12-02. Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č.30-17487/MZ ze dne 2024-12-02


Údaje o notifikované osobě která provádí dohled:

Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika, NB 1015

Potvrzení výrobce:

Výrobce BETA Corporation s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (2014/68/EU) a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu ES přezkoušení typu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Uherském Hradišti dne 16.12.2024


ČERVINKA CZECH REPUBLIC s.r.o.
PROVOZOVNA: Rostslavova 126, Uh. Hradiště