

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov, Česká republika

CERTIFIKÁT
č. VTÚPV - 038/ 2024

Objednatel: **ASES GROUP, s.r.o.**
Antala Staška 1859/34, 140 00, Praha 4 - Krč

Výrobek: **ROZVÁDĚČ včetně ASES-TS / ASES-TPA**

Zkoušený Typ: **ASES-TS / ASEES-TPA**
Odvozený Typ:

Výrobce: **ASES GROUP, s.r.o.**
Antala Staška 1859/34, 140 00, Praha 4 - Krč

Jmenovité Proud: 25 A;
hodnoty: Napětí: 3 x 230/400 V;
Frekvence: 50 Hz


Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolech o zkoušce č.:
194400-14/2021, 194400-055/2024 (vydal Vojenský technický ústav, s.p.)

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky následujících norem:

- ČSN EN 61439-1 ed. 2: 2012
- ČSN EN 61439-2 ed. 2: 2012
- ČSN EN 60529: 1993

Platnost tohoto certifikátu je omezena do: **11.07.2027**

Vyškov 11.07.2024



M. Bezděk
Ing. Milan Bezděk
vedoucí certifikace