

EU Prohlášení o shodě

Vydavatel: Traiva s.r.o.

Sídlo: Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

IČ: 25350991 | DIČ: CZ25350991

Datum: 2025-09-28

1. Popis výrobku

Název: Aerosolové hasicí zařízení FirexLion Q180

Typ: Netlakové kondenzované aerosolové zařízení určené k hašení požárů typu A, B, C a E v uzavřených prostorech, zejména v bateriových skříních, rozvaděčích a ESS modulech.

2. Výrobce / dovozce / zodpovědná osoba pro uvedení výrobku na trh EU

Traiva s.r.o.

Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

Tel.: +420 595 532 660 | E-mail: info@traiva.cz

3. Soulad s předpisy EU

Toto zařízení splňuje základní požadavky na bezpečnost dle následujících předpisů a směrnic EU:

- Směrnice 2014/35/EU (LVD) – Bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí
- Směrnice 2014/30/EU (EMC) – Elektromagnetická kompatibilita
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS II) – Omezení používání nebezpečných látek

Výrobek byl posouzen podle technických požadavků uvedených v normách:

- EN 15276-1:2019 – Fixed firefighting systems – Condensed aerosol extinguishing systems – Components
- EN 15276-2:2019 – Fixed firefighting systems – Condensed aerosol extinguishing systems – Design, installation and maintenance
- EN ISO 12100:2010 – Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady posouzení rizik

Normy: EN 15276-2 :2019, EN 15276-1 :2019, testováno zkušebnou. Nelze označit CE, protože norma není zatím harmonizovaná.

4. Odkaz na technickou dokumentaci

Kompletní technická dokumentace, bezpečnostní list a výsledky zkoušek jsou archivovány u výrobce a zástupce v EU. Traiva s.r.o. uchovává kopii dokumentace pro účely kontroly orgány dozoru.

5. Prohlášení a podpis

Tímto společnost Traiva s.r.o. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek FirexLion Q180 je v souladu s výše uvedenými směrnici a normami.

V Ostravě dne 28. září 2025



Pohraniční 104, 703 00, Ostrava 3
IČO: 25380141 DIČ: CZ25380141
Tel/Fax: 596 123 556
e-mail: traiva@traiva.cz

Ing. Karel Ospalík
Jednatel společnosti Traiva s.r.o.