Machine Translated by Google

Osvědčení o stálosti vlastností

podle nařízení (EU) 2024/3110

Číslo certifikátu:	1008-CPR-MC 69267535 0001
Číslo zprávy:	HU24K6FF 001
Žadatel:	X-Sense Electronics Co., Ltd. Místnost 402, budova 4, č. 9, ulice Jinshagang 1st Road, vesnice Shixia, město Dalang, 523750 Dongguan, Guangdong, Čínská lidová republika
Výrobce:	X-Sense Electronics Co., Ltd. Místnost 402, budova 4, č. 9, ulice Jinshagang 1st Road, vesnice Shixia, město Dalang, 523750 Dongguan, Guangdong, Čínská lidová republika
Výrobní závod:	X-Sense Electronics Co., Ltd. Místnost 402, budova 4, č. 9, ulice Jinshagang 1st Road, vesnice Shixia, město Dalang, 523750 Dongguan, Guangdong, Čínská lidová republika
Produkt:	Detektor kouře
Identifikace:	XS01, XS01-W, XS01-WR, XS01-WT, XS04P, XS04P-W, XS04P-WR, XS05, XS05-W, XS05-WR, XS04P-iWX, XS01-WX, XS01-M Domácí detektor kouře Zamýšlené použití: Požární bezpečnost Číslo zprávy FPC: HU24XKKZ 001 Zkušební protokol: CN24IQ0W 001, 50278789 001 - 50278789 005
Systém hodnocení a ověřování:	1
Testováno dle:	ČSN EN 14604:2005 EN 14604:2005/AC:2008

Tento certifikát potvrzuje, že jsou uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností a vlastností popsaných v příloze výše uvedené normy (norem) v rámci výše uvedeného systému a že výrobek splňuje všechny výše uvedené předepsané požadavky.
Tento certifikát byl poprvé vydán 24. února 2025 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na řízení výroby uvedené v normě, používané k posouzení deklarovaných vlastností, produktu a výrobních podmínek v závodě.

Výrobní závod a systém řízení výroby výrobce jsou pravidelně dohlíženy certifikačním orgánem.

Certifikační orgán

Datum vydání:

Budapešť, 24. února 2025

László Kocsis

TÜV Rheinland InterCert Kft., Certifikační orgán výrobků — H-1143 Budapešť, Gizella út 51-57. — www.tuv.com Certifikační orgán výrobků akreditovaný NAH pod číslem NAH-6-0053/2023/K, Notifikovaný orgán č. 1008

Platnost certifikátu lze ověřit na www.CERTIPEDIA.com

10/020.04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Machine Translated by Google

Příloha k certifikátu č. 1008-CPR-MC 69267535 0001

Základní vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Provozní spolehlivost	Přihrávka	ČSN EN 14604:2005 EN 14604:2005/AC:2008
Opakovatelnost	Přihrávka	
Směrová závislost	Přihrávka	
Počáteční citlivost	Přihrávka	
Pohyb vzduchu	Přihrávka	
Oslnivý	Přihrávka	
Suché teplo (55±2 °C, 2 h)	Přihrávka	
Chlad (provozní) (0±2 °C, 2 h)	Přihrávka	
Vlhké teplo (provozní) (40±2 °C, 93±3 %, 4 dny)	Přihrávka	
Koroze oxidem siřičitým (SO2) (25 °C; 93 %; 25 ppm; 4 dny)	Přihrávka	
Náraz (1,9±0,1 J; 1krát)	Přihrávka	
Vibrace (provozní) (10 až 150 Hz; 5 m/s2 ; 3 osy)	Přihrávka	
Vibrace (odolnost) (10 až 150 Hz; 10 m/s2 ; 3 osy)	Přihrávka	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), Testy imunity (provozní)	Přihrávka	
Citlivost na oheň (TF2; TF3; TF4; TF5)	Přihrávka	
Varování před vadou baterie	Přihrávka	
Zvukový výstup	Přihrávka	
Trvanlivost sirény	Přihrávka	
Propojitelné detektory kouře (pouze pro modely XS01-W, XS01-WR, XS01-WT, XS04P-W, XS04P-WR, XS05-W, XS05-WR; XS04P-iWX, XS01-M)	Přihrávka	
Zařízení pro ztišení alarmu	Přihrávka	
Kolísání napájecího napětí	Přihrávka	
Obrácení pólu baterie (pro modely XS01-WR, XS01-WT, XS04P-WR, XS05-WR, XS04P-iWX, XS01-WX, XS01-M)	Přihrávka	
Záložní zdroj napájení	Není k dispozici	
Elektrická bezpečnost	Přihrávka	

Certifikační orgán

Datum vydání:

Budapešť, 24. února 2025

László Kocsis

10/020 04.08. ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.