

Prohlášení o shodě

podle zákona č. 90/2016 Sb., § 14 ve znění pozdějších změn a doplňků
a podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., § 3, ve znění pozdějších změn a doplňků

Výrobce:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Podolská 103/126, 147 00, Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622

Identifikační údaje o výrobku:

Přenosný hasicí přístroj vodní 9l

Typové označení výrobku:

V9 Če-AF

Kód výrobku:

0388

Popis a určení výrobku:

Přenosný hasicí přístroj je určen pro hašení požárů třídy A. Hasicí schopnost 21A. Lze použít na zařízení pod napětím (max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m) dle protokolu EGU-12837/A/25. Hasivem hasicího přístroje je 66% KS 930 + 34% voda. Teplota použití od -30 do +60 stupňů Celsia. Hasicí přístroj je vybaven hadicí a věšákem.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle NV č. 173/1997 Sb. znění pozdějších změn a doplňků §3, odst. 1až 6.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

Zák. č. 90/2016 Sb. – Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších změn a doplňků
Zák. č. 91/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších změn a doplňků
Zák. č. 34/1996 Sb. – Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn a doplňků
ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
ČSN EN 25923 Požární ochrana – Hasiva – Voda
ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar
ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3

Údaje o autorizované osobě, podléající se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00, Brno, který vydal závěrečný protokol č. 30-17425/MZ ze dne 30.4.2025 a certifikát č. 202-173-B-00791-25 s platností 30.4.2030..

Údaje o notifikované osobě která provádí dohled:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00, Brno

Údaje o osobě kontrolující zabezpečování jakosti výrobce:

TDS Brno - sekce řízení jakosti a certifikace, Certifikační orgán TDS CERT, U vlečky 29/5, 617 00 Brno

Potvrzení výrobce:

Výrobce ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podnikatel obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajišťl všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelne.

V Praze 30.4.2025
ČERVINKA®FIRE
GROUP


Jiří Červinka
Jednatel společnosti

EU Prohlášení o shodě

podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
(2014/68/EU Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh)

Výrobce:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Podolská 103/126, 147 00, Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622

Identifikační údaje o výrobku:

Přenosný hasicí přístroj vodní 9l, sestava tlakových zařízení

Typové označení výrobku:

V9 Če-AF

Kód výrobku:

0388

Popis a určení výrobku:

Přenosný hasicí přístroj je určen pro hašení požárů třídy A. Hasicí schopnost 21A. Lze použít na zařízení pod napětím (max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m) dle protokolu EGU-12837/A/25. Hasivem hasicího přístroje je 66% KS 930 + 34% voda. Teplota použití od -30 do +60 stupňů Celsia. Hasicí přístroj je vybaven hadicí a věšákem.

Použitý postup při posouzení shody sestavy tlakových zařízení: B + C1

Popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použitý postup posuzování shody:

1. Ventil hasicího přístroje Modul H
2. Nádoba hasicího přístroje Modul H
3. Hadice k hasicímu přístroji Výkresová dokumentace

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

NV č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších změn a doplňků
2014/68/EU Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
ČSN EN 3-7+A1:2008 Přenosné hasicí přístroje část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
ČSN EN 25923 Požární ochrana – Hasiva – voda
ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar
ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3

Certifikát EU přezkoušení typu:

TUV ATUSTRIA CZECH, spol. s r.o., Michelská 1552/58, Praha 4, 140 00, který vydal certifikát číslo 2062/24/PED/B dne 16.5.2024. Platnost certifikátu je do 16.5.2034. Certifikát byl vydán na základě inspekční zprávy č. j. 74/24/7.6-PED.

Údaje o notifikované osobě která provádí dohled:

TUV ATUSTRIA CZECH, spol. s r.o., Michelská 1552/58, Praha 4, 140 00, notifikovaná osoba číslo 1735.

Potvrzení výrobce:

Výrobce ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (2014/68/EU) a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podnikatel obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajišťl všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu ES přezkoušení typu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelne.

V Praze 20.5.2024
ČERVINKA®FIRE
GROUP


Jiří Červinka
Jednatel společnosti